



维修部转机科 2021 年 12 月备件采购(蝶阀等) 技术要求


批准:



审核:



编制:



维修部

1、备品备件采购范围

安装系统	名称	规格参数	物料编码	数量	技术要求
核岛冷冻水系统	蝶阀	D71F-16C DN50	101059998	4	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D71F-16C DN65	100133851	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D71F-16C DN80	101059999	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D71F-16C DN100	101504040	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D71F-16C DN125	101504036	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-16C DN15	100161451	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-16C DN20	100251270	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-16C DN25	100161452	4	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-16C DN32	101325756	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J41Y-16C DN50	100134363	4	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法

核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16Y DN150	102346716	1	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16C DN65	102071166	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16C DN80	101231247	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16C DN100	102346717	1	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16C DN125	101605525	1	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16C DN150	101284325	1	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	蝶阀	D371F-16C DN200	101504447	1	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-25 DN15	100161451	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-25 DN32	100026217	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
核岛冷冻水系统	截止阀	J61Y-25 DN40	100026138	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
除盐水处理系统	止回阀	H71W-16P DN40	100850145	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
除盐水处理系统	止回阀	H71W-16P DN50	100541347	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
除盐水处理系统	止回阀	H71W-16P DN80	100925007	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法

除盐水处理系统	止回阀	H44J-10 DN125	100126515	2	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
除盐水处理系统	截止阀	J21W-25P DN15	100026233	5	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法
除盐水处理系统	截止阀	J41W-16P； DN50	100026198	4	参考标准 GB/T12220 通用阀门标志； JB-T 308 阀门编制方法