

国核压水堆示范工程

STATE NUCLEAR POWER PWR DEMONSTRATION PROJECT

标题

开关站控制区出入口电气材料清单

Title

 国家电投  
SPIC

上海核工程研究设计院有限公司  
SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

本文件的知识产权属于上海核工程研究设计院有限公司，未经许可，不得以任何方式 外传和扩散使用。 This document is the property of SNERDI. No disclosure or copy of this document is permitted without the written permission of SNERDI.					检索号 Index No.
					密级 Confidential
0	2020-11	CFC	佟成玲	首次出版	李锐
版次 Rev.	日期 Date	状态 Status	QC 审查 QC Review	修 改 说 明 Modification Observations	批 准 Approved by
分包商编号 S. C. No.				文件编号 DOC No.	SNG-097-E0X-202

国核压水堆示范工程

STATE NUCLEAR POWER PWR DEMONSTRATION PROJECT

标题

开关站控制区出入口电气材料清单

Title

国家电投  
SPIC

上海核工程研究设计院有限公司  
SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

编制部门		电气仪控所	检索号
Compiled by		Department of Electric, Instrumentation and Control	Index No.
			密级
			Confidential
<div>编制<div>陈佳</div><div>2020-11-27</div></div> <div>Compiled by</div> <div>校核<div>王思聪</div><div>2020-11-27</div></div> <div>Checked by</div> <div>审核<div>李朝晖</div><div>2020-11-27</div></div> <div>Reviewed by</div> <div>审定</div> <div>Approved by</div>			
分包商编号		文件编号	SNG-097-E0X-202
S. C. No.		DOC No.	

 上海核工程研究设计院有限公司 SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		<div>文件修改记录</div> <div>DOCUMENT MODIFICATION RECORD</div> <div>文件编号 DOC No.: SNG-097-E0X-202</div>		
版本 Rev.	日期 Date	章节 Chapter	页码 Page	修改依据及内容 Modification Cause and Content
0	2020.11			首次出版

 上海核工程研究设计院有限公司 SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		<div>设计输出开口项记录</div> <div>OUTPUT OPEN ITEMS RECORD</div> <div>文件编号 DOC No.: SNG-097-E0X-202</div>	
序号 No.	开口项编号 Open Items No.	开口项内容描述 Open Items Descriptions	备注 Remarks
		无	

序号 No.	代号 Identification No.	名 称 Designation	型号规格 Type	数 量 Qty	单 位 Unit	单件质量 Single Mass(kg)	总质量 Total Mass(kg)	安全分级 Safety Classification	材 料 Material	采购标准 Stock Standard	备 注 Remark
1		无卤低烟阻燃B级电力电缆	WDZB-1x35	10	米			非1E级		SNG-EW00-Z0-201	
2		无卤低烟阻燃C级耐火电线	WDZCN-BYJ-1x2.5	90	米			非1E级			L、N、PE各30米
3		无卤低烟阻燃C级电线	WDZC-BYJ-1x2.5	60	米			非1E级			L、N、PE各20米
4		热浸锌焊接钢管	SC25	300	米			非1E级			
5			SC100	30	米			非1E级			
6		镀铜圆钢	Ø10	45	米			非1E级			
7		裸铜缆	1x120mm <sup>2</sup>	20	米			非1E级			
8			1x240mm <sup>2</sup>	80	米			非1E级			
9		接地电阻测点钢板	100×100×6	2	块			非1E级			