

1		2		3		4		5		6																																	
A		设备材料汇总表										A																															
B		2	序号	名 称	型 号 及 规 范	单 位	数 量	图 例	备 注				B																														
			1	工作照明箱		套	2		N1~N12,暗装																																		
			2	杆装单管灯	GF2300A-WFT812	套	26		附 18W,LED灯, 金塑软管及相关安装方式的安装附件																																		
			3	应急杆装单管灯	GF2300A-WFT812	套	9		附 18W,LED灯, 金塑软管及相关安装方式的安装附件, 附应急组件, 应急时间1.5小时																																		
			4	壁装一体化工厂灯	GF2100C-WF60W	套	27		附 60W,LED 灯, 金塑软管及相关安装方式的安装附件																																		
			5	应急壁装一体化工厂灯	GF2100C-WF60W	套	10		附 60W,LED 灯, 金塑软管及相关安装方式的安装附件, 附应急组件, 应急时间1.5小时																																		
			6	吸顶泛光灯	GF2100E-WF150W	套	8		附150W,LED灯, 金塑软管及相关安装方式的安装附件																																		
			7	室外防盐雾腐蚀壁装泛光灯	GF2100D-WF150W	套	8		附150W,LED灯, 金塑软管及相关安装方式的安装附件																																		
			8	吸顶灯		套	6		附18W,LED灯																																		
			9	室外防盐雾腐蚀照明灯		套	17		附90W,LED灯, 金塑软管、灯杆3m及相关安装方式的安装附件																																		
			10	安全出口指示灯		套	8		附2W LED灯, 防护等级IP54, 应急时间1.5小时																																		
			11	单相 ^{二极} _{三极} 暗装插座	250V 10A	只	10																																				
			12	单相防水暗装开关	250V 10A	只	8		附开关防溅面盖																																		
			13	单相暗装双联双控开关	250V 10A	只	4																																				
			14	照明电线	WDZC-BYJ-0.5 1X2.5mm²	米	6364																																				
			15	照明电线	WDZC-BYJ-0.5 1X4mm²	米	390																																				
			16	电线钢管	φ20	米	750		热镀锌																																		
			17	电线钢管	φ25	米	1516		热镀锌																																		
			18	动力电缆	WDZB-YJY ₂₃ -0.6/1kV 3X6mm²	米	400		用于室外路灯灯具																																		
		19	水煤气管	φ32	米	400		热镀锌																																			
C		质保等级: QNA										C																															
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2019. 03. 15</td><td>GFC</td><td colspan="2">修改照明箱设备名称、材料数量、灯具名称</td><td>姜岩 邵雅坤</td></tr><tr><td>1</td><td>2017. 09. 25</td><td>GFC</td><td colspan="2">修改灯具型号及增加综合管廊照明灯具</td><td>姜岩 邵雅坤</td></tr><tr><td>0</td><td>2015. 02. 15</td><td>GFC</td><td colspan="2">初次出版</td><td>姜岩 邵雅坤</td></tr><tr><td>版次</td><td>日 期</td><td>状态</td><td colspan="2">修 改 说 明</td><td>设 计 批 准</td></tr></table>																2	2019. 03. 15	GFC	修改照明箱设备名称、材料数量、灯具名称		姜岩 邵雅坤	1	2017. 09. 25	GFC	修改灯具型号及增加综合管廊照明灯具		姜岩 邵雅坤	0	2015. 02. 15	GFC	初次出版		姜岩 邵雅坤	版次	日 期	状态	修 改 说 明		设 计 批 准		
2	2019. 03. 15	GFC	修改照明箱设备名称、材料数量、灯具名称		姜岩 邵雅坤																																						
1	2017. 09. 25	GFC	修改灯具型号及增加综合管廊照明灯具		姜岩 邵雅坤																																						
0	2015. 02. 15	GFC	初次出版		姜岩 邵雅坤																																						
版次	日 期	状态	修 改 说 明		设 计 批 准																																						
		文件编码: SNG-7100-ELB-101																																									
		<div> 国核电力规划设计研究院</div> <div>设计综合资质甲级 证书编号A111007467</div>																																									
		国核压水堆示范工程					施工图		设计阶段																																		
		批 准		邵雅坤		设备材料汇总表																																					
		审 核		邵雅坤																																							
		校 核		江晏鸿																																							
		设 计		姜岩																																							
		比例 1:—		2019 年03月15日		图 号		HA00181S-D1506-04		版次 2																																	
		本文件产权属国核电力规划设计研究院, 未经许可, 不得以任何方式外传和扩展使用。																																									
D		1 2 3 4 5 6										D																															