



注:
1. 照明线路图中C65N-B 6A/2P+VM, VM具体型号为wigi C65 ELM 32A 2P 30mA。
2. 按钮接线盒和三联CT断路器接线线路SNG-002-EL-202。
3. 连续电缆由上联取电确定。
4. 依据水专业要求, 在管廊内, 最多6台手动潜水泵同时工作。

0	2017.11	CFC	万升	首次出版	
版次	日期	状态	审核	修改说明	备注
Rev.	Date	Status	Reviewed by	Modification	Observations
国核核电工程研究院					
SNTPTC 上海核工程研究院					
工程号	SNG	子项号	002	专业	电气
Project No.	SNG	Sub-item No.	002	Discipline	Electrical
图名	综合管廊照明系统设计图				
图号	SNG-002-EL-204				
审核	设计	校核	审核	审核	审核
Reviewed by	Designed by	Checked by	Reviewed by	Reviewed by	Reviewed by
设计	设计	校核	审核	审核	审核
Designed by	Designed by	Checked by	Reviewed by	Reviewed by	Reviewed by
本文件版权归上海核工程研究院所有, 未经许可, 不得复制或传播。如有侵权, 必究。					
This document is the property of SNEEC. No disclosure or copy of this document is permitted without the written permission of SNEEC.					