



注:

- 1.本图均为应急照明箱。
- 2.照明线在灯具附近利用接线盒转接成WDZCN-BYJ-3x4
- 3.通信线路由通信专业负责。

[illegible]