




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																
A	设备材料表																																																																																									
B	序号	名 称	型号及规范	单位	数量		备 注	序号	名 称	型号及规范	单位	数量		备 注																																																																												
					#1机	#2机						#1机	#2机																																																																													
	1	高压压缩空气站配电箱	380/220V,100A	套	1	1	△1	29	35mm²与120mm²铜绞线的水平T字型焊接模具	TACY6Y2	个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																												
	2	工作照明箱		套	1	1	N1~N9	30	接地嵌入件	B164-2Q	个	8	8	ERICO的ERITECH系列接地产品																																																																												
	3	一体化工厂灯	GF2100C-WF30W	套	13	13	附220V,30W LED灯,金塑软管等安装附件	31	带螺纹铜镀铜垂直接地板	633480	个	4	4	ERICO的ERITECH系列接地产品																																																																												
	4	应急一体化工厂灯	GF2100C-WF30W	套	3	3	附220V,30W LED灯,金塑软管等安装附件 附应急组件,应急时间1.5小时	32	RC 水煤气管	DN32	米	130	130	热镀锌																																																																												
	5	吸顶灯		套	3	3	附220V,18W LED灯	33	RC 水煤气管	DN50	米	25	25	热镀锌																																																																												
	6	安全出口指示灯		套	3	3	附220V,2W LED灯,附应急组件,应急时间1.5小时	34	RC 水煤气管	DN125	米	10	10	热镀锌																																																																												
	7	双联二三级 暗装插座	250V 10A △1	套	6	6		35	金塑软管	Z-DLRG-32	套	8	8	附DZJ自固式接头,附DDJ-B卡套式接头																																																																												
	8	单相单联暗装开关	250V 10A	只	3	3		36	金塑软管	Z-DLRG-51	套	3	3	附DZJ自固式接头,附DDJ-B卡套式接头																																																																												
	9	密闭型防水开关	250V 10A	只	3	3	附开关防溅面盖	37	金塑软管	Z-DLRG-125	套	2	2	附DZJ自固式接头,附DDJ-B卡套式接头																																																																												
	10	照明电线	WDZC-BYJ-0.5 1x2.5mm²	米	150	150		38	膨胀型防火密封胶	FS-ONE	kg	2	2	密度为1.5g/cm³																																																																												
	11	电线钢管	DN25	米	50	50	热镀锌	39	照明电线	WDZC-BYJ-0.5 1x4mm²	米	40	40	插座回路用																																																																												
	12	圆钢	Φ8 热镀锌	米	100	100	避雷带及接地引下线用	40	动力电缆	CX-WDZB-0.6/1kV 3× 16+N16+E16	米	15	15																																																																													
	C	13					注：取消该云线内圆钢与圆钢、圆钢与	41	动力电缆	CX-WDZB-0.6/1kV 3× 4+E4	米	43	43	△1																																																																												
14			△1			钢板之间的放热焊接模具，钢导体之	42	控制电缆	CY-WDZB-0.6/1kV 4× 2.5	米	65	65																																																																														
15						间采用搭接焊接																																																																																				
16		120mm²裸铜绞线与钢板的水平T字型焊接模具		个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品 用于断接卡钢板与接地引上辫头裸铜绞线连接																																																																																			
17		240mm²与120mm²裸铜绞线的水平T字型焊接模具	TACY9Y6	个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品 用于接地引上辫头裸铜绞线与室外地网连接																																																																																			
18		扁钢	-20×5 热镀锌	米	30	30	用于避雷带支架																																																																																			
19		接地断接卡		个	4	4	做法见SNG-EGS-E9-108																																																																																			
20		240mm²裸铜绞线		米	100	100																																																																																				
21		120mm²裸铜绞线		米	120	120																																																																																				
22		35mm²裸铜绞线		米	30	30																																																																																				
23		240mm²与240mm²铜绞线的水平一字型焊接模具	SSCY9	个	足量	足量	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																																			
24		240mm²与240mm²铜绞线的水平T字型焊接模具	TACY9Y9	个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																																			
25		240mm²与120mm²铜绞线的水平T字型焊接模具	TACY9Y6	个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																																			
26		240mm²铜绞线与垂直接地板的水平十字型焊接模具	GYJP173Y9	个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																																			
27		120mm²与120mm²铜绞线的水平一字型焊接模具	SSCY6	个	足量	足量	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																																			
28	120mm²与120mm²铜绞线的水平T字型焊接模具	TACY6Y6	个	1	1	ERICO的CADWELD系列接地产品																																																																																				
D	质保等级：QNA																																																																																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2020. 09. 30</td><td>CFC</td><td>补充相关材料</td><td>崔艳艳</td><td>邵雅坤</td></tr><tr><td>0</td><td>2018. 08. 30</td><td>CFC</td><td>首次出版</td><td>崔艳艳</td><td>邵雅坤</td></tr><tr><td>版次</td><td>日 期</td><td>状态</td><td>修 改 说 明</td><td>设 计</td><td>批 准</td></tr><tr><td colspan="6">文件编码：SNG-038-E0B-101</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">国核电力规划设计研究院有限公司</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">设计综合资质甲级 证书编号A111007467</td></tr><tr><td colspan="3">国核压水堆示范工程</td><td>施工图</td><td>设计阶段</td><td></td></tr><tr><td>批 准</td><td colspan="2">邵雅坤</td><td colspan="3" rowspan="4">高压压缩空气站 设备材料汇总表</td></tr><tr><td>审 核</td><td colspan="2">邵雅坤</td></tr><tr><td>校 核</td><td colspan="2">姜妹</td></tr><tr><td>设 计</td><td colspan="2">崔艳艳</td></tr><tr><td>比例 1:--</td><td colspan="2">2020年09月30日</td><td>图 号</td><td>HA00181S-D0516-06</td><td>版次 1</td></tr><tr><td colspan="6">本文件产权属国核电力规划设计研究院有限公司，未经许可，不得以任何方式外传和扩展使用。</td></tr></table>																						1	2020. 09. 30	CFC	补充相关材料	崔艳艳	邵雅坤	0	2018. 08. 30	CFC	首次出版	崔艳艳	邵雅坤	版次	日 期	状态	修 改 说 明	设 计	批 准	文件编码：SNG-038-E0B-101									国核电力规划设计研究院有限公司						设计综合资质甲级 证书编号A111007467			国核压水堆示范工程			施工图	设计阶段		批 准	邵雅坤		高压压缩空气站 设备材料汇总表			审 核	邵雅坤		校 核	姜妹		设 计	崔艳艳		比例 1:--	2020年09月30日		图 号	HA00181S-D0516-06	版次 1	本文件产权属国核电力规划设计研究院有限公司，未经许可，不得以任何方式外传和扩展使用。					
1	2020. 09. 30	CFC	补充相关材料	崔艳艳	邵雅坤																																																																																					
0	2018. 08. 30	CFC	首次出版	崔艳艳	邵雅坤																																																																																					
版次	日 期	状态	修 改 说 明	设 计	批 准																																																																																					
文件编码：SNG-038-E0B-101																																																																																										
			国核电力规划设计研究院有限公司																																																																																							
			设计综合资质甲级 证书编号A111007467																																																																																							
国核压水堆示范工程			施工图	设计阶段																																																																																						
批 准	邵雅坤		高压压缩空气站 设备材料汇总表																																																																																							
审 核	邵雅坤																																																																																									
校 核	姜妹																																																																																									
设 计	崔艳艳																																																																																									
比例 1:--	2020年09月30日		图 号	HA00181S-D0516-06	版次 1																																																																																					
本文件产权属国核电力规划设计研究院有限公司，未经许可，不得以任何方式外传和扩展使用。																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																