



# 华能山东石岛湾核电有限公司

## 汽轮机热电偶消缺备件 采购技术要求


批准:



审核:



编制:



备件名称	备件规格型号	物料编码	物料描述	需求数量	备注	澄清
E型热电偶补偿导线	补偿导线\EX-HS-BP\2*1MM2+2*1MM2\E\W5002.1-φ4.8 L=1173.3 插入深度I=843.3 E型	102323960	补偿导线\EX-HS-BP\2*1MM2+2*1MM2\E\	200		
双支E型热电偶	W5002.1-φ4.8 L=1173.3 插入深度I=843.3 E型	102389622	热电偶\W5002.1\E\1173.3\4.8\0~600℃\ \	2	参考 上海平安自动化仪表 同技术规格产品	
双支E型热电偶	W5002.1-φ4.8 L=736.4 插入深度I=406.4 E型	102389623	热电偶\W5002.1\E\736.4\4.8\0~600℃\ \	2	参考 上海平安自动化仪表 同技术规格产品	
双支E型热电偶	W5002.1-φ4.8 L=680.5 插入深度I=350.5 E型	102389626	热电偶\W5002.1\E\680.5\4.8\0~600℃\ \	2	参考 上海平安自动化仪表 同技术规格产品	