


维修部电气科高纯空气、润滑脂采购 技术要求

批准:  2021.12.05

审核:  2021.12.05

编制:  2021.12.05

物料编码	物料描述	备件名称	备件规格型号	参考厂家	安装系统	需求原因	安全等级	质保等级	抗震等级
102085968	\15L\BOT\4817	高纯空气	宁波理工特殊配置，充装压力: ≥10Mpa; 产品规格:15L	宁波理工环境能源科技股份有限公司	主变监测装置	定期更换	NS	QNC	NA